

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego z wyłączeniem ustawy prawo zamówień publicznych pn.: „Dostawa wraz z montażem zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Leżno”

**WYJASNIENIA NR 1 Z DNIA 04.12.2023 r.
DO TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie wyjaśniam:

Pytanie 1:

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści jako równoważne wykonanie zbiornika na wodę pitną o parametrach równoważnych, wykonanych jako skręcane z blach malowanych jednostronnie i uszczelnianych kitem poliuretanowym z atestem PZH? Na oferowaną technologię wykonania zbiornika posiadamy całościowy atest PZH do kontaktu z wodą pitną.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

Michał Sirocki – Prezes Zarządu

SPÓŁKA KOMUNALNA ŻUKOWO Sp.z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Michał Sirocki

podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej