

Żukowo, dnia 12.02.2024 r.

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.
ul. Pod Otomino 44
83-330 Żukowo

WARUNKI TECHNICZNE przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej
Nr SKŻ/WP/031/2024/JL

Dla zadania: **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębiechowo**

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. informuje, że odprowadzenie ścieków sanitarnych z miejscowości Rębiechowo (zakres zgodny z koncepcją) należy projektować wg następujących zasad:

1. Miejsce włączenia: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 200 PVC na terenie działki nr 242/175 w miejscowości Rębiechowo (studnia o rzędnych 120,40/118,49).
2. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej należy projektować w ciągach komunikacyjnych.
3. Materiał rur, studzienek oraz urządzeń winien zapewniać 100% szczelności oraz posiadać odpowiednie właściwości wytrzymałościowe dostosowane do warunków posadowienia.
4. Przewody należy prowadzić z min. spadkiem zapewniającym prędkość samooczyszczania się kanału. Początkowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej należy projektować ze spadkiem 1%.
5. Studzienki rewizyjne wjazdowe o głębokości 5 m i więcej należy wyposażyć w podesty eksploatacyjne.
6. Przyłącza należy projektować do granicy działek zabudowanych i niezabudowanych.
7. Włączenie przyłączy do studzienek należy przewidzieć sklepieniami.
8. Szczegóły techniczne ustali projektant na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, którą należy uzgodnić z właścicielem sieci kanalizacji sanitarnej tj. Spółką Komunalną Żukowo Sp. z o.o.

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE:

Warunki szczegółowe zostały określone w opracowaniu „Wytyczne do projektowania sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych obowiązujące w Spółce Komunalnej Żukowo Sp. z o.o.” dostępnym na stronie internetowej www.skzukowo.pl. stanowiącym załącznik do warunków technicznych dostawy wody i odprowadzania ścieków / przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Niniejsze warunki ważne są 2 lata od daty ich wystawienia.

SPECJALIŚTA
ds. warunków technicznych
Joanna Lis