



Żukowo, dnia 13.11.2018 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer ZP/16/R/18 na przebudowę przepompowni ścieków, ciągu technologicznego podczyszczania ścieków na dopływie do przepompowni kolektora grawitacyjnego oraz punktu zlewnego na terenie przepompowni głównej w Żukowie w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – działanie 2.3.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), w dalszej części zwanej ustawą pzp, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, dodając:

- w rozdziale III SIWZ zapisy: „Odtworzenie nawierzchni należy prowadzić po trasie zaprojektowanych ciągów kanalizacyjnych. W przypadku materiałów nie nadających się do odtworzenia należy zastąpić je nowymi.” oraz „Na przelewie między osadnikami należy zamontować ręczną żeliwną zasuwę odcinającą.”;
- rysunki, które znajdują się w załączniku do niniejszego pisma.

W związku ze zmianą treści SIWZ, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ oraz będą wiążące dla wszystkich wykonawców i udostępnione na stronie internetowej www.skzukowo.pl zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp.

Załączniki:

- Z2WS11
- Z2WS14 z zestawieniem stali
- Z2WS29 z zestawieniem stali

SPÓŁKA KOMUNALNA ŻUKOWO Sp.z o.o.
PRÉZES ZARZĄDU

Michał Sirocki

.....
odpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej